



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr.ssa Maria Antonietta Brezzi

Area Sovradistrettuale di Casale Monferrato-Valenza

Responsabile di Area: Dr. Massimo D'Angelo

Spett. Comune di **VALENZA**
Settore VII – Urbanistica
Ufficio Ecologia ed Ambiente
comune@cert.comune.valenza.al.it

Rif. nota n. 4575 del 07/03/2017

Pratica n. CV109C8

Oggetto: verifica di assoggettabilità a VAS. PEC C4C SUE ubicato a Valenza in strada Rattapelosa.

Facendo seguito alla comunicazione di cui all'oggetto e presa visione della documentazione ad essa allegata;

posto che il suddetto Piano prevede:

- un'area di estensione pari a 4.534,14 m²
- la realizzazione di 3 fabbricati ad uso abitativo con una volumetria edificabile massima ammissibile di 1.360,24 m³
- una capacità insediativa di 12 abitanti;

tenuto conto dei disposti nazionali e regionali attualmente in vigore, relativi alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica;

questo Servizio, per quanto di competenza, ritiene che il Piano succitato possa essere escluso dalla procedura di VAS ed esprime le contestuali osservazioni:

- dovrà essere esplicitata l'impossibilità tecnica di allacciamento alla pubblica fognatura;
- le condotte di scarico dei reflui civili e delle acque bianche, dovranno essere verificate idraulicamente per le portate attese. Analogamente, il fosso di scolo e la condotta interrata esistente di attraversamento, avente diametro di 400 mm;
- dovrà essere verificata la capacità ricettiva del ricettore finale, individuato con il "rio Fogliabella";
- dovrà essere verificata la presenza di elettrodotti, evidenziata la loro fascia di rispetto ed applicati i relativi vincoli.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.



Il Tecnico della Prevenzione
dott. Paolo AMBROGETTI

Il Responsabile di area
dott. Massimo D'ANGELO

60.02/MD/PA

Sede di CASALE MONFERRATO-VALENZA
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Corso Valentino n. 249 – Casale Monferrato (AL)
tel.: 0142/434531 – fax 0142/76374
Posta Elettronica Certificata: aslal@pec.aslal.it
e-mail: igienepubblica@aslal.it
Sito Web: www.aslal.it