Chiarimento n. 7

Domanda:

Al punto 3.2.2 del Capitolato si parla di “n° 4 addetti antincendio contemporaneamente presenti sul posto in conformità a quanto determinato dal titolare dell’attività ai sensi dell’art. 43 comma 3 del D.Lgs. 81/2008” In caso di utilizzo della sola saletta cinematografica da 97 posti, gli addetti antincendio devono essere sempre 4 o il numero viene ridotto? Cordiali saluti

Risposta:

Anche durante l'utilizzo della sola sala cinematografica bisogna attenersi a quanto indicato nel capitolato.

Poiché, però, il numero di addetti ivi previsto è stato prescritto dal Comando Prov.le dei VVF di Alessandria nel CPI (Certificato Prevenzione Incendi), ed è relativo all'utilizzo del Teatro nel suo complesso (e quindi non è stato preso in considerazione il solo utilizzo della saletta cinematografica), il Concessionario, in fase esecutiva, potrà verificare l'effettiva necessità con l'Ente preposto, dandone comunicazione anche a questo Concedente.